

Ficha Técnica Armario para sustancias inflamables 114lt | Seguridad industrial

Estantes ajustables con diseño antiderrames.

Soportes para los estantes soldado en ambos lados del gabinete.

Pintura en polvo sin plomo, que lo hace más resistente a la corrosión y humedad.

Recolector de líquidos de 5,3 cm para evitar derrames.



Respiraderos ignífugos para reducir eficazmente la concentración de sustancias volátiles y prevenir riesgos de incendio.

Paneles de doble pared de 38 mm con cámara de aire que retrasa la propagación del fuego.

Armario de dos puertas con apertura de 180°.

Sistema de seguridad de triple bloqueo.



Ancho	Alto	Fondo
109 cm	112 cm	46 cm
Ancho empaque	Alto empaque	Fondo empaque
116 cm	128 cm	53 cm
Peso Neto	Peso Bruto	Capacidad
87 Kg	107 Kg (Incluye empaque)	114 Litros
Bandeja		Capacidad de carga
1 unidad		100 Kg (carga uniforme)

*Garantía de 12 meses por defecto de fabricación.



Estantes ajustables en altura para aprovechar al máximo el espacio.



Orificio de ventilación ignífugo: a ambos lados del armario, en la parte superior e inferior.



Triple sistema de seguridad: Cierre de tres puntos + cierre con llave de escritorio + orificio para candado.



Estructura diseñada con materiales y acabados para optimizar la hermeticidad.



Caja de archivo MSDS, para gestión y guardado de documentos.



Etiqueta reflectante: En el caso de apagones por humo e incendio, el gabinete se puede encontrar rápidamente mediante iluminación.



Dispositivo antiestático para conducir la estática a tierra, evitando así accidentes de incendio.

*Accesorio adicional bajo pedido



Aprobado por FM y aprobado por CE, cumple con el estándar de aprobación de FM para gabinetes de almacenamiento de líquidos inflamables (estándar de aprobación de FM 6050), OSHA 29 CFR 1910.106 y especificaciones del código 30 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), Administración Estatal de Seguridad Laboral de China "Regulaciones sobre la gestión de seguridad de productos químicos peligrosos" 1, GB 24820-2009 "Condiciones técnicas generales para muebles de laboratorio"